



呼び径 D1	D2	板厚	ℓ	L
		t		
100	89	0.6	10	60
125	114	0.6	13	60
150	139	0.6	13	80
175	164	0.6	15	80
200	189	0.6	15	80
225	214	0.6	15	80
250	239	0.6	15	80
275	264	0.6	15	80
300	289	0.6	15	80

単位：mm

令和4年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75~φ700	-1.2~-1.9	0~+1
φ750~φ1000	-2.0~-2.2	0~+1

※材質：亜鉛鋼板

△	.	.	
△	2022. 9. 12	仕様書年度変更	
△	2012. 4. 1	仕様書年度変更	
記号	年月日	備考	

名称	スピッカー				
型式	SCC				
承認	検図	製図	尺度	図番	09-211048
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2009. 6. 17
株式会社フカガワ					