



呼び径 D	板厚 t	L	W	a	b	c
75	0.6	60	20	20	15	40
100	0.6	60	20	20	15	40
125	0.6	60	20	20	15	40
150	0.6	60	25	25	25	70
175	0.6	60	25	25	25	70
200	0.6	60	25	25	25	70
225	0.6	60	30	30	30	110
250	0.6	60	30	30	30	110
275	0.6	60	30	30	30	110
300	0.6	60	30	30	30	110
325	0.8	60	30	30	30	110
350	0.8	60	30	30	30	110
375	0.8	60	30	30	30	110
400	0.8	60	30	30	30	110
450	0.8	60	30	30	30	130
500	0.8	60	30	30	30	130
550	0.8	60	30	30	30	130
600	0.8	60	30	30	30	130
650	0.8	60	30	30	30	130
700	0.8	60	30	30	30	130
750	1.0	60				
800	1.0	60				
850	1.0	60				
900	1.0	60				
950	1.0	60				
1000	1.0	60				

単位：mm

令和4年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、 ℓ)
$\phi 75 \sim \phi 700$	-1.2~-1.9	0~+1
$\phi 750 \sim \phi 1000$	-2.0~-2.2	0~+1

記号	年月日	備考
△1	. .	
△2	. .	
△3	. .	

名称	とって付きキャップ (溶融亜鉛めっき鋼板)				
型式	CAP (溶融亜鉛めっき鋼板、 $\phi 75 \sim \phi 1000$)				
承認	検図	製図	尺度	図番	24-211068
			FREE	図法	三角法
				日附	2024. 1. 25
株式会社フカガワ					