

株式会社 フカガワ 殿

日本防排煙工業会
防火ダンパー自主管理委員会
委員長 重松 義典



自主適合マーク使用許可証

先に申請のあった下記 1 の防火ダンパーにかかる自主適合マークの使用については、防火ダンパー自主管理に関する規程第 6 条に基づき、下記 2 の条件および下記 3 の附帯事項を附して許可する。

記

1. 自主適合マーク使用者及び型式区分等

| | |
|-----------------|--|
| 使用会社名及び 代表者名 | 株式会社 フカガワ 深川 和己 |
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木 2-9-5 |
| 製造所 | <input type="checkbox"/> 自社工場 (□本社工場・□○○工場) <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託 (大栄技研工業株式会社) |
| 型式区分 | 温度ヒューズ連動防火ダンパー |
| 型式承認番号 | NBK-09-216 |
| 商品名 | FDL型 防火ダンパー (丸) |
| 表示型番等 | FDL |

2. 使用条件

- 自主適合マーク使用許可の有効期限
(西暦 2024 年 11 月 16 日から西暦 2029 年 11 月 15 日まで)
- 使用実績の報告
防火ダンパー自主管理に関する規程施行細則第 12 条 2 項の規定に基づき、各年度の各製造所毎の使用実績を防火ダンパー自主管理委員会あてに報告すること。
- 自主適合マークの使用許可範囲は、 0.1 m^2 (称呼 350mm) 以下とする。
- 自主適合マークは自主適合マーク使用者の製造所および「II 防火ダンパー自主管理に関する規程施行細則」第 5 条の 2 に基づき申請された製造所で製造された防火ダンパーに貼付できるものとする。

3. 附帯事項

- 本証の許可された 1. の防火ダンパーの品質管理に関する説明書に示されたダンパー以外のものを製作した場合「II 防火ダンパー自主管理に関する規程施行規則」第 13 条によることとする。
- 本申請品の自動閉鎖装置はダンパー本体に組み込まれる構成のため、自動閉鎖装置の交換発生時には、ダンパーを含めた交換が必要となる等を明記したメーカーの保守点検基準書を使用者に周知すること。