

別記様式第 10 号  
西暦 2022 年 10 月 1 日

株式会社 フカガワ 殿

日本防排煙工業会  
防火ダンパー自主管理委員会  
委員長 重松 義人



## 自主適合マーク使用許可証

先に申請のあった下記 1 の防火ダンパーに係る自主適合マークの使用については、防火ダンパー自主管理に関する規定第 6 条に基づき、下記 2 の条件を付して許可致します。

### 記

#### 1. 自主適合マーク使用者及び型式区分等

使用会社名及び 代表者名	株式会社 フカガワ 深川 和己
所在地	埼玉県川口市西青木 2-9-5
型式区分	温度ヒューズ連動防火ダンパー (ガス圧式・手動復帰型)
型式承認番号	NBK-16-231
商品名	CO <sub>2</sub> -HF DL 型防火ダンパー
表示型番等	CO <sub>2</sub> -HF DL

#### 2. 使用条件

- 自主適合マーク使用許可の有効期限  
(西暦 2021 年 11 月 16 日から西暦 2026 年 11 月 15 日まで)
- 使用実績の報告  
防火ダンパー自主管理に関する規定施行細則第 12 条 2 項の規定に基づき、各年度の使用実績を防火ダンパー自主管理委員会あて報告すること。
- 自主適合マークの使用許可範囲は、開口部面積 1.5 m<sup>2</sup>以下とする。