



呼び径	板厚	L
D	t	
75	0.6	60
100	0.6	60
125	0.6	60
150	0.6	60
175	0.6	60
200	0.6	60
225	0.6	60
250	0.6	60
275	0.6	60
300	0.6	60
325	0.8	60
350	0.8	60
375	0.8	60
400	0.8	60
450	0.8	60
500	0.8	60
550	0.8	60
600	0.8	60
650	0.8	60
700	0.8	60
750	1.0	60
800	1.0	60
850	1.0	60
900	1.0	60
950	1.0	60
1000	1.0	60

単位：mm

令和4年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

※材質：亜鉛鋼板

△	2022.12.15	名称・型式変更
△	2022.9.12	仕様書年度変更
△	2018.9.12	仕様書年度変更
△	2015.6.30	仕様書年度変更
△	2011.4.1	仕様書年度変更
記号	年月日	備考

名称		キャップ（亜鉛鋼板）				
型式		CAP（亜鉛鋼板、φ75～φ1000）				
承認	検図	製図	尺度	図番	09-211037	
	池上	工藤	FREE	図法	三角法	
				日附	2009.6.17	
株式会社フカガワ						